

Администрация Парабельского района				
(полное наименование работодателя)				
636600 Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, д. 14 Карлов Александр Львович, 838252 2-14-32, 838252 2-14-09, par-pri@tomsk.gov.ru; par-buh@tomsk.gov.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
7011001665	02377849	3300100	84.11.3	69244000000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Заместитель Главы муниципального образования - Управляющий Делами 20621 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

036-296-328 67

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-

Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	да	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", Приложение 2 п.4.4.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

Регламентируемые перерывы согласно Трудовому кодексу РФ и правил внутреннего трудового распорядка.

По подбору персонала:

Возможность применения труда женщин – да (Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №162).

Возможность применения труда лиц до 18 лет – нет (СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" п. 2.2).

Возможность применения труда инвалидов – да (по медицинским показаниям и заключению медицинской комиссии).

Дата составления: 05.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель Главы Парабельского района (должность)	 (подпись)	Рязанова Е. А. (Ф.И.О.)	10.10.18 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий делами Администрации Парабельского района (должность)	 (подпись)	Костарев А. А. (Ф.И.О.)	05.10.18 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Руководитель Организационного отдела Администрации Парабельского района (должность)	 (подпись)	Карлина С. В. (Ф.И.О.)	05.10.18 (дата)
---	---	---------------------------	--------------------

Ведущий специалист по охране труда Администрации Парабельского района (должность)	 (подпись)	Ерш Е. А. (Ф.И.О.)	05.10.18 (дата)
---	--	-----------------------	--------------------

Ведущий специалист-юрист (должность)	 (подпись)	Мозговой А. В. (Ф.И.О.)	05.10.18 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2959 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Носова Елена Анатольевна (Ф.И.О.)	05.10.2018 (дата)
---------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	А. А. Костарев (Ф.И.О.)	05.10.18 (дата)
--	----------------------------	--------------------

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кабинет №23							
Продолжительность воздействия: 100%							
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными							
Дата проведения измерений: 02.08.2018							
Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.							
Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными							
Высота подвеса: 2.5м							
Кол-во ламп (всего/из них нетораших): 12/0							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	373	1, 2, 3	1, 2, 3	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности труда»

Заведующий ИЛ:

Носова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Заведующий ИЛ

(должность)

Носова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)

Окончание протокола

