

Администрация Парабельского района				
(полное наименование работодателя)				
636600 Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, д. 14 Карлов Александр Львович, 838252 2-14-32, 838252 2-14-09, par-pri@tomsk.gov.ru; par-buh@tomsk.gov.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
7011001665	02377849	3300100	84.11.3	69244000000

КАРТА № 18  
специальной оценки условий труда

Главный специалист по газификации, энергосбережению, экологии и благоустройству 26541 04  
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 10 декабря 2009 г. N 977. Квалификационные характеристики должностей работников организаций атомной энергетики (в ред. Приказа Минтруда России от 12.02.2014 N 96); Раздел II. Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в организациях атомной энергетики, промышленности и науки; Специалист

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

032-168-474 35

Строка 022. Используемое оборудование:

ПЭВМ

Используемые материалы и сырье:

Бумага

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
<b>Итоговый класс (подкласс) условий труда</b>	<b>2</b>	<b>не заполняется</b>	<b>-</b>

\* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	да	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	да	да	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и



			(или) опасными условиями труда", Приложение 2 п.4.4.
--	--	--	--

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

**По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:**

Регламентируемые перерывы согласно Трудовому кодексу РФ и правил внутреннего трудового распорядка.

**По подбору персонала:**

Возможность применения труда женщин – да (Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №162).

Возможность применения труда лиц до 18 лет – нет (СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" п. 2.2).

Возможность применения труда инвалидов – да (по медицинским показаниям и заключению медицинской комиссии).

Дата составления: 05.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель Главы  
Парабельского района  
(должность)

  
(подпись)

Рязанова Е. А.  
(Ф.И.О.)

10.10.18  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий делами Администрации  
Парабельского района  
(должность)

  
(подпись)

Костарев А. А.  
(Ф.И.О.)

05.10.18  
(дата)

Руководитель Организационного отдела  
Администрации Парабельского района  
(должность)

  
(подпись)

Карлина С. В.  
(Ф.И.О.)

05.10.18  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда  
Администрации Парабельского района  
(должность)

  
(подпись)

Ерш Е. А.  
(Ф.И.О.)

05.10.18  
(дата)

Ведущий специалист-юрист  
(должность)

  
(подпись)

Мозговой А. В.  
(Ф.И.О.)

05.10.18  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2959

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Носова Елена Анатольевна  
(Ф.И.О.)

05.10.2018  
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)



Столбов В. И.  
(Ф.И.О.)

12.10.2018  
(дата)

К строке 030

634045, г. Томск, ул. Нефтяная, д. 7/б, тел. +7-906-951-3332  
(общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности труда»)  
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.211.002, Срок действия аттестата аккредитации с 01 июля 2016  
Аккредитована федеральной службой по аккредитации  
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009  
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №552 от 10 августа 2016  
ПРОТОКОЛ № 463-16/13-Т01-30170 от 05.10.2018

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Администрация Парabelьского района

636600 Томская область, Парabelьский район, с. Парabelь, ул. Советская, д. 14

(юридический адрес)

636600 Томская область, Парabelьский район, с. Парabelь, ул. Советская, д. 14

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Отдел по обеспечению инфраструктуры муниципального хозяйства

Рабочее место: 18 Главный специалист по газификации, энергосбережению, экологии и благоустройству

2. Цель измерений:

Проведение специальной оценки условий труда

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Потребность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Люксметр, Яркомер, Пульсметр Марка: «Эколайт-02» Заводской номер: 00180-11	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 8\%$	364659, ФБУ «Новосибирский ЦСМ»	с 21.02.2018 по 21.02.2019
2	Дальномер лазерный Марка: GLM50 Pro Заводской номер: 410721993	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm 1,5$ мм	6573/202, ФБУ «Томский ЦСМ»	с 09.06.2018 по 09.06.2019
3	Измеритель параметров УЗО Марка: ПЗО-500 ПРО Заводской номер: 1199	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: $\pm (3\%+3)$	0401/209, ФБУ «Томский ЦСМ»	с 02.04.2018 по 02.04.2019

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
2	МУК 4.3.2812-10 "Методические указания. Методы контроля. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест"
3	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).



5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кабинет №10							
Продолжительность воздействия: 100%							
Источник: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными							
Дата проведения измерений: 02.08.2018							
Характеристика зрительной работы: 1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.							
Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными							
Высота подвеса: 2.5м							
Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 12/0							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	300	375	1, 2, 3	1, 2, 3	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр безопасности труда»

Заведующий ИЛ:

Носова Елена Анатольевна  
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1 и оценку:

Заведующий ИЛ

(должность)

Носова Елена Анатольевна  
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

